

106年2月營運月報

一、運轉紀錄

1.2可處理廢棄物處理量 & 1.3平均熱值 & 1.4發電量、售電量、及廠內用電量 & 1.5蒸汽量

製表日期：2017/3/2

內容 日期	可處理廢棄物處理量 一號爐 (Ton)	可處理廢棄物處理量 二號爐 (Ton)	廢棄物平均熱值 一號爐 (kcal/kg)	廢棄物平均熱值 二號爐 (kcal/kg)	發電機輸出有效電力 發電量(MWH)	本廠輸出有效電力 售電量(MWH)	台電端輸入有效電力 購電量(MWH)	廠內用電量 (MWH)	一號鍋爐蒸汽產量 (MT)	二號鍋爐蒸汽產量 (MT)
01	258.94	253.96	2205.35	2249.35	279.81	222.69	0.00	57.12	722.50	725.45
02	259.49	254.81	2188.99	2252.24	280.50	223.81	0.00	56.69	719.22	726.38
03	247.70	247.09	2304.86	2296.71	276.50	223.07	0.00	53.43	721.93	718.07
04	248.57	247.41	2285.29	2285.78	278.13	221.81	0.00	56.32	723.44	723.88
05	249.91	251.89	2276.31	2271.23	278.37	221.50	0.00	56.87	721.98	725.08
06	233.60	236.29	2439.24	2409.53	278.38	220.00	0.00	58.38	721.47	720.07
07	248.61	247.95	2313.43	2305.22	279.93	224.00	0.00	55.93	725.72	722.55
08	240.80	236.57	2367.24	2388.70	278.82	223.62	0.00	55.20	723.61	723.29
09	250.71	247.41	2289.76	2326.50	280.25	224.50	0.00	55.75	723.85	727.97
10	248.92	245.66	2303.44	2321.45	280.12	225.38	0.00	54.74	727.90	724.49
11	245.81	239.74	2317.05	2372.11	278.19	223.69	0.00	54.50	728.33	728.22
12	246.68	239.91	2332.02	2393.76	278.50	224.93	0.00	53.57	728.33	728.74
13	237.83	229.06	2427.35	2461.56	276.62	222.32	0.00	54.30	725.08	719.66
14	242.38	233.69	2356.54	2394.66	272.25	218.12	0.00	54.13	726.06	703.37
15	244.69	200.80	2377.27	2322.54	258.75	208.13	0.00	50.62	734.97	603.75
16	249.50	**	2341.78	**	124.75	82.00	0.00	42.75	750.06	**
17	229.39	160.68	2502.79	2385.91	222.00	170.56	0.00	51.44	743.46	456.27
18	238.51	235.52	2400.67	2427.62	282.56	226.69	0.00	55.87	727.27	728.72
19	243.94	237.69	2355.75	2406.71	280.31	227.43	0.00	52.88	731.83	725.22
20	239.01	242.08	2388.49	2374.77	280.93	225.12	0.00	55.81	729.03	727.45
21	244.95	245.66	2332.80	2310.06	278.88	222.82	0.00	56.06	722.39	726.33
22	242.64	243.75	2363.89	2350.41	280.62	224.25	0.00	56.37	729.86	725.00
23	245.09	252.61	2280.11	2286.81	273.50	219.31	0.00	54.19	698.40	724.61
24	233.03	241.26	2230.91	2281.59	259.38	208.00	0.00	51.38	657.57	698.14
25	162.04	238.47	2252.23	2301.96	222.12	172.50	0.00	49.62	472.12	703.30
26	10.70	251.07	**	2388.38	124.19	82.94	0.00	41.25	**	762.72
27	237.16	238.90	2335.99	2371.53	262.50	207.50	0.00	55.00	668.91	704.61
28	244.66	247.23	2235.22	2247.59	266.38	213.37	0.00	53.01	689.14	701.98
合計	6525.26	6447.16	-	-	7313.24	5810.06	0.00	1503.18	19194.43	19105.32
平均值	233.05	238.78	2326.10	2340.17	261.19	207.50	0.00	53.69	710.90	707.60

備註：

(1)**停爐作業中之數值，不包括在平均值中。

(2)1號爐於2月25日 17:00 ~ 2月27日 01:00停爐，執行第三煙道蒸發管積灰清除作業，共計停爐32小時。

(3)2號爐於2月15日 22:00 ~ 2月17日 09:00停爐，執行第三煙道蒸發管積灰清除作業，共計停爐35小時。

(4)1號爐於2月26日 23:00 ~ 24:00投入10.70 ton垃圾，係因啟爐過程執行垃圾封密作業，實際啟爐完成時間為2月27日 01:00。