

106年3月營運月報

一、運轉紀錄

1.2可處理廢棄物處理量 & 1.3平均熱值 & 1.4發電量、售電量、及廠內用電量 & 1.5蒸汽量

製表日期：2017/4/5

內容 日期	可處理廢棄物處理量 一號爐 (Ton)	可處理廢棄物處理量 二號爐 (Ton)	廢棄物平均熱值 一號爐 (kcal/kg)	廢棄物平均熱值 二號爐 (kcal/kg)	發電機輸出有效電力 發電量(MWH)	本廠輸出有效電力 售電量(MWH)	台電端輸入有效電力 購電量(MWH)	廠內用電量 (MWH)	一號鍋爐蒸汽產量 (MT)	二號鍋爐蒸汽產量 (MT)
01	250.37	249.67	2273.40	2259.32	277.93	223.63	0.00	54.30	724.59	718.92
02	250.13	249.78	2286.76	2287.55	277.32	221.18	0.00	56.14	720.90	720.81
03	247.60	245.74	2300.22	2294.49	276.87	223.88	0.00	52.99	719.00	719.00
04	237.39	239.09	2395.36	2340.82	273.88	220.81	0.00	53.07	723.69	703.87
05	230.02	228.27	2440.05	2408.49	271.31	217.63	0.00	53.68	712.49	702.11
06	237.51	226.65	2449.05	2442.55	273.44	218.00	0.00	55.44	728.15	694.29
07	244.28	239.09	2331.39	2310.28	273.82	220.07	0.00	53.75	724.61	705.31
08	243.37	240.47	2335.13	2330.19	272.37	218.93	0.00	53.44	718.65	704.06
09	243.89	237.44	2384.54	2336.36	274.69	220.07	0.00	54.62	730.31	697.64
10	235.37	237.58	2395.03	2307.30	272.81	217.81	0.00	55.00	721.31	703.37
11	243.90	242.60	2378.77	2310.63	271.19	216.19	0.00	55.00	721.42	694.32
12	238.90	227.98	2389.67	2423.13	275.94	219.12	0.00	56.82	726.56	712.94
13	231.06	220.25	2533.32	2523.36	277.37	218.50	0.00	58.87	731.08	719.27
14	243.07	235.94	2373.30	2404.08	274.63	217.50	0.00	57.13	724.47	713.57
15	246.78	242.29	2330.68	2353.16	277.87	222.69	0.00	55.18	725.62	726.40
16	246.46	249.19	2321.46	2316.29	278.00	223.81	0.00	54.19	731.21	726.16
17	240.89	241.25	2361.86	2356.24	275.38	219.38	0.00	56.00	719.11	715.73
18	251.80	246.45	2259.53	2242.64	274.62	219.75	0.00	54.87	722.70	711.23
19	247.59	249.38	2297.65	2301.90	276.88	220.00	0.00	56.88	719.41	721.69
20	255.51	250.49	2263.24	2256.22	279.19	221.50	0.00	57.69	729.42	719.46
21	251.43	248.66	2280.63	2288.50	277.81	219.75	0.00	58.06	722.51	719.93
22	251.06	246.93	2248.90	2306.28	278.38	222.50	0.00	55.88	720.48	724.37
23	253.38	251.06	2262.84	2291.08	277.00	220.31	0.00	56.69	722.33	720.80
24	247.57	247.26	2324.69	2302.09	277.62	221.12	0.00	56.50	722.52	721.48
25	250.45	243.95	2268.10	2340.23	277.50	219.50	0.00	58.00	721.31	721.93
26	243.24	241.52	2353.54	2355.98	277.82	221.38	0.00	56.44	726.49	723.49
27	247.57	244.36	2328.11	2343.46	276.56	220.00	0.00	56.56	724.48	717.07
28	254.32	248.32	2246.26	2251.28	276.31	219.50	0.00	56.81	721.37	712.99
29	246.57	240.98	2290.98	2315.39	275.00	217.62	0.00	57.38	721.71	706.29
30	247.61	237.02	2309.36	2376.50	274.50	217.82	0.00	56.68	715.20	713.12
31	241.95	168.23	2365.98	2296.55	234.69	179.56	0.00	55.13	733.53	510.74
合計	7601.04	7417.89	-	-	8508.70	6779.51	0.00	1729.19	22426.63	21922.36
平均值	245.19	239.29	2334.83	2331.37	274.47	218.69	0.00	55.78	723.44	707.17

備註：

(1)**停爐作業中之數值，不包括在平均值中。

(2)2號爐於3月31日 17:00起執行106年上半年歲修作業，106年3月共計停爐7小時。