

106年4月營運月報

一、運轉紀錄

1.2可處理廢棄物處理量 & 1.3平均熱值 & 1.4發電量、售電量、及廠內用電量 & 1.5蒸汽量

製表日期：2017/5/2

日期	可處理廢棄物處理量 一號爐 (Ton)	可處理廢棄物處理量 二號爐 (Ton)	廢棄物平均熱值 一號爐 (kcal/kg)	廢棄物平均熱值 二號爐 (kcal/kg)	發電機輸出有效電力 發電量(MWH)	本廠輸出有效電力 售電量(MWH)	台電端輸入有效電力 購電量(MWH)	廠內用電量 (MWH)	一號鍋爐蒸汽產量 (MT)	二號鍋爐蒸汽產量 (MT)
01	249.42	**	2352.71	**	120.44	80.31	0.00	40.13	737.94	**
02	241.22	**	2419.10	**	119.37	80.63	0.00	38.74	741.30	**
03	233.01	**	2523.29	**	119.63	78.25	0.00	41.38	735.13	**
04	243.82	**	2384.69	**	122.68	85.25	0.00	37.43	747.21	**
05	254.39	**	2344.63	**	122.50	86.06	0.00	36.44	745.06	**
06	170.89	**	2362.66	**	83.50	56.81	10.20	36.89	523.18	**
07	**	**	**	**	0.00	0.00	21.80	21.80	**	**
08	**	**	**	**	0.00	0.00	20.50	20.50	**	**
09	**	**	**	**	0.00	0.00	10.80	10.80	**	**
10	**	**	**	**	0.00	0.00	15.40	15.40	**	**
11	**	**	**	**	0.00	0.00	16.10	16.10	**	**
12	**	**	**	**	0.00	0.00	15.50	15.50	**	**
13	**	204.35	**	2301.43	46.69	35.06	20.30	31.93	**	550.34
14	**	251.60	**	2325.76	118.19	87.44	0.00	30.75	**	736.63
15	238.75	250.12	2272.35	2344.28	258.43	210.75	0.00	47.68	627.07	747.11
16	251.66	243.56	2297.41	2334.35	277.00	227.43	0.00	49.57	729.33	724.23
17	239.76	237.72	2367.54	2405.03	276.19	223.50	0.00	52.69	724.36	722.65
18	250.42	247.13	2293.85	2294.17	278.19	224.32	0.00	53.87	725.16	723.57
19	253.96	254.92	2254.63	2259.57	279.31	225.25	0.00	54.06	721.50	725.68
20	256.62	253.87	2238.06	2256.78	279.31	226.50	0.00	52.81	723.49	727.54
21	245.68	250.44	2313.14	2287.01	277.88	225.31	0.00	52.57	722.69	728.63
22	251.65	246.69	2277.70	2329.45	279.69	231.62	0.00	48.07	728.37	729.99
23	251.92	252.00	2282.81	2273.32	279.62	231.50	0.00	48.12	728.90	727.70
24	248.87	251.84	2308.40	2281.43	277.00	226.69	0.00	50.31	717.49	725.43
25	256.58	256.28	2218.69	2208.58	279.50	228.18	0.00	51.32	726.26	724.37
26	250.70	248.04	2292.70	2316.49	279.56	227.00	0.00	52.56	728.24	727.30
27	248.91	246.15	2306.64	2326.64	280.69	230.88	0.00	49.81	727.07	728.40
28	250.72	251.24	2292.11	2287.90	278.93	230.00	0.00	48.93	725.76	728.52
29	243.99	253.09	2309.49	2256.57	277.82	229.69	0.00	48.13	720.15	727.81
30	254.13	252.73	2260.61	2273.12	279.25	231.25	0.00	48.00	728.15	729.78
合計	5387.07	4451.77	-	-	5291.37	4219.68	130.60	1202.29	15733.81	12935.68
平均值	244.87	247.32	2316.96	2297.88	176.38	140.66	4.35	40.08	715.17	718.65

備註：

(1)**停爐作業中之數值，不包括在平均值中。

(2)1號爐於4月6日 17:00 ~ 4月15日03:00執行106年上半年歲修作業，共計停爐202小時(4月15日01:00-03:00投入21.03 ton垃圾，係因啟爐過程執行垃圾封密作業，實際啟爐完成時間為4月15日 03:00)。

(3)2號爐於3月31日 17:00 ~ 4月13日06:00執行106年上半年歲修作業，共計停爐301小時(106年3月停爐7小時，106年4月停爐294小時)。

(4)汽輪發電機於4月6日16:30 ~ 4月13日14:50配合106年上半年歲修作業停機，共計停機166.3小時。