

日期	單位	監督內容	執行結果
1月18日	苗栗縣政府環境保護局空氣品質及噪音管制科	(1)執行CEMS例行性查核輔導。  (2)進廠查看2號爐106年上半年固定污染源戴奧辛定期檢測情形。	(1)提供以下資料： (1.1)氣體鋼瓶分析報告。 (1.2)不透光率監測品質功能查核表。 (1.3)CEMS校正日報表。 (1.4)CEMS維護報告。 (1.5)CEMS保養報告 (2)已執行。
1月20日	苗栗縣政府環境保護局空氣品質及噪音管制科	進廠查看2號爐106年上半年固定污染源戴奧辛定期檢測情形。	已執行。